

אספקה והתקנת מערכת קריאת אחות בהוסטל ניצולי שואה

משתתפים:

מר יוסי אולשניצקי – מרכז שירותים טכניים, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
מר אלון קרן – מהנדס ראשי, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
גב' ציונה תמיר – מנהלת כספים, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
עו"ד מאיה דינר – יועצת משפטית, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
מר יוסי שרעבי – מנהל שירותי חצר, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
מר ויקטור גוליאט – יועץ, ג.ב מהנדסים יועצים  
מר לירן גרבוים – מפקח, בני גולדמן ניהול הנדסה בע"מ

1. נושאים שהובהרו במהלך הכנס:

- 1.1. הספק הזוכה יידרש לעבור שלוש הדרכות במרכז – בטיחות בעבודה, סודיות ושמירת מידע, וכן ביטחון.
- 1.2. יובהר כי הערבות הבנקאית שיידרש הזוכה להנפיק, תהא בנוסח שמצורף למסמכי המכרז בלבד.
- 1.3. תשלומים על פי הסכם ההתקשרות יבוצעו בשיטת שוטף +30 מיום שהמכרז אישר את החשבונית שהוצגה. חשבון סופי ייערך רק לאחר הצגת ערבות בדק.
- 1.4. העבודה במרכז תתבצע רק על ידי עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית. הזוכה יתבקש להציג רשימת עובדים לאישור קצין הבטחון של המרכז.
- 1.5. נדרש ביצוע מהיר של העבודה נשוא המכרז, אין לעבוד בימי שישי ושבת במרכז. העבודה תסתיים תוך 45 ימים מהודעת המכרז.
- 1.6. יש לשים לב כי המבנים בהם תבוצע העבודה טרם אוכלסו אך יאוכלסו בקרוב. בסביבת העבודה קיימות מערכות רגישות שהותקנו.
- 1.7. הקבלן הזוכה יידרש לשמור על סביבת עבודה נקיה מפסולת כלשהי ובסיום העבודה לפנות כל פסולת וציוד מהאתר.
- 1.8. מחיר רכישת מסמכי המכרז הוא 250 ₪.
- 1.9. יש לצרף להצעה את האישור על ההשתתפות בכנס הספקים שניתן במעמד הכנס.

**מענה לשאלות הבהרה בעניין מכרז מס' 2/2012 אספקה והתקנת**

**מערכת קריאת אחות בהוסטל ניצולי שואה**

מס"ד	סעיף	שאלה	תשובה
1		בסיור במחלקה נמצא לחצן ביטול הקריאה מהשירותים בתוך השירותים, בכתב הכמויות לא צוין הצורך בלחצן מוגן מים, איזה לחצן יש לספק מוגן או לא מוגן מים?	לחצן הביטול יהיה מסוג מוגן מים.
2		בסיור נתבקשנו למסור ערבות בנקאית לקיום ההצעה, לא ראיתי נוסח כזה, מה שיש זה ערבות לאחר הזכייה. מה נדרש להגיש ביחד עם ההצעה בהיבט הערבות?	לא נדרש לצרף ערבות מציע. הזוכה יידרש לצרף ערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.